

Inversor híbrido Multi RS Solar 48/6000/100

Con entrada FV doble rastreador 450 V

www.victronenergy.com



Multi RS Solar 48/6000/100

PV input 65 – 45 OV DC PV input 65 – 45 OV DC

Diagrama de bloques de Multi RS Solar

Modos de funcionamiento

Modo híbrido – Almacena el exceso de energía solar en una batería para usarla durante la noche o en periodos de alta demanda. Proporciona energía adicional de la batería cuando la demanda supera la capacidad de la red.

Modo auxiliar – Pasa a modo auxiliar durante un apagón.

Modo aislado - Funciona sin conexión a la red.

Modo generador – Controla el generador para minimizar las horas de funcionamiento. Proporciona energía adicional de la batería cuando la demanda supera la capacidad del generador.

Modo inversor FV – Funciona como un inversor FV sin batería.

PowerControl y PowerAssist – aumento de la capacidad de la red o del generador

Se puede establecer un valor máximo de corriente del generador o de la red. El Multi RS tendrá en cuenta las demás cargas de CA y utilizará la corriente sobrante para la carga de la batería, evitando así sobrecargar el generador o la red (función PowerControl).

PowerAssist lleva el principio de PowerControl a otra dimensión. Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto espacio de tiempo, como pasa a menudo, el Multi RS compensará la posible falta de potencia del generador o de la red con potencia de la batería. Cuando se reduce la carga, la potencia sobrante se utiliza para recargar la batería.

Pantalla, Bluetooth y aplicación VictronConnect

La pantalla muestra parámetros de la batería, el inversor y el controlador de carga solar. Se puede acceder a estos parámetros con un *smartphone* u otro dispositivo con Bluetooth a través de la aplicación VictronConnect.

Capacidad FV aumentable, tanto acoplada a CA como a CC

La capacidad FV de 6 kWp integrada puede ampliarse añadiendo cargadores solares al sistema. También se puede ampliar la capacidad FV instalando inversores FV, cuya potencia de salida estará automáticamente controlada por el control de potencia-frecuencia (FSPC) integrado.

Puertos de comunicaciones

Conexión VE.Can a un dispositivo GX para monitorización del sistema, contador de energía⁽¹¹⁾, registro de datos y actualizaciones de firmware a distancia. Conexión VE.Direct a un GlobalLink 520 para monitorización de datos a distancia.


Conexiones I/O

Conexiones de relé programable, de sensor de temperatura y de sensor de tensión.





Configuración y control con VictronConnect Una conexión integrada Bluetooth Smart permite un rápido seguimiento o ajuste de la configuración del Multi RS.





Dewer Central v Dewer A i - t	Multi RS Solar 48/6000/100
PowerControl y PowerAssist	Sí
Conmutador de transferencia	50 A
Máxima entrada de CA y corriente pass-through	50 A
Pango do tonción do entrada CC (1)	INVERSOR 38 – 62 V
Rango de tensión de entrada CC (1)	38 – 62 v Tensión de salida: 230 VCA ± 2 %
Salida CA (2)	Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 %
Sanda CA	Máxima corriente continua del inversor: 25 A CA
Potencia continua de salida a 25°C	Aumenta linealmente desde 4800 W a 46 VCC
	hasta 5300 W a 52 VCC
Potencia continua de salida a 40 °C	4500 W
Potencia continua de salida a 65 °C	3000 W
Potencia pico (3)	9 kW durante 3 segundos
	7 kW durante 4 minutos
Corriente de salida de cortocircuito	45 A
Protección de sobrecorriente CA máx. de la salida	30 A
Eficiencia	96,5 % con una carga de 1 kW
C	94 % con una carga de 5 kW
Consumo sin carga	20W
Apagado por batería baja	37,2 V (regulable)
Reinicio por batería baja	43,6 V (regulable)
	SOLAR
Tensión máxima del circuito abierto de paneles FV ⁽⁴⁾	450 V
Tensión de arranque	120 V
Rango de tensión de trabajo del MPPT	65 – 450 V
Límite máximo de corriente de entrada FV operativa	13 A
Máxima potencia de conversión FV	6 kW total – 3 kW por rastreador
Máxima corriente de cortocircuito FV	16 A
Nivel de activación de fugas a tierra	30 mA
Nivel de fallo de aislamiento (detección antes del	
arranque)	100 kΩ
	CARGADOR
	Tensión nominal: 230 VCA, Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA
Entrada de CA	Frecuencia nominal: 50 Hz, Frecuencia de entrada: 45-65 Hz
	Corriente de irrupción CA: n/a
Rango de tensión de carga programable (5)	36 – 60 V
Tensión de carga de "absorción"	Valor predeterminado: 57,6 V (regulable)
Tensión de carga de "flotación"	Valor predeterminado: 55,2 V (regulable)
Máxima corriente de carga desde CA ⁽⁶⁾	88 A a 57,6 VCC
Corriente de carga máxima total (CA + FV)	100 A CC
Sensor de temperatura de la batería	Incluido
Sonda de tensión de la batería	Sí
	GENERAL
Salida auxiliar (AC-out-2) (7)	Sí
Funcionamiento en trifásico y en paralelo	Acepta sistemas trifásicos con una unidad por fase. No admite paralelo.
Relé programable (8)	Sí
Protecciones (9)	
	a – g
Puertos de comunicación de datos (10)	VE.Direct, VE.Can y Bluetooth
Frecuencia Bluetooth y potencia	2402 - 2480 MHz, 4 dBm
Puertos programables analógicos/digitales de entrada/salida	Sí, 2
On/Off remoto	Sí
Rango de temperatura de trabajo	-40 a +65 °C (refrigerado por ventilador)
	-40 a +65 C (reinigerado por ventilador) 2000 m
Altitud máxima Humedad (sin condensación)	2000 m máx. 95 %
numedad (sin condensacion)	CARCASA
Material v color	
Material y color	acero, azul RAL 5012
Grado de protección	IP21 Clase de protección: I Pernos M8
Conexión de la batería	
Conexión FV	2 cadenas, cada una con MC4 positivo y negativo
Conexión de 230 VCA	Bornes de tornillo de 10 mm² (6 AWG)
Peso	12,3 kg
Dimensiones (al x an x p)	462 x 425 x 127 mm
	NORMATIVAS
Seguridad	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emisiones Inmunidad	EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2,
Emisiones, Inmunidad	IEC 61000-6-3, Grado de contaminación 2
Categoría de sobretensión	Batería: OVC I, puerto FV: OVC II, entrada CA / salida CA: OVC III
1) La tensión mínima de arranque es de 41 VCC. Sobretensión de desconexió 2) Puede ajustarse a 240 VCA y 60 Hz	n: 65,5 V.
2) Puede ajustarse a 2.40 VCA y 60 Hz Jacapacidad de potencia pico y la duración depende de la temperatura in Los tiempos mencionados corresponden a la unidad fria. 4) La máxima tensión FV no debería ser superior a 8 veces la tensión de flotacó 5), por ejemplo, la tensión de flotación de la batería es 50 V, la máxima tensión FV no debería ser superior a 8 x 50 = 400 V. J. Los puntos de referencia del carqador (flotación y absorción) puede fijarse	ción de la bateria.

Si, por ejemplo, la tensión de flotación de la batería es 50 V, la máxima tensión FV no debería ser superior a 8 x 50 = 400 V.

5) Los puntos de referencia del cargador (flotación y absorción) puede fijiarse en un máximo de 60 V.
La tensión de salida en los terminales del cargador puede ser mayor debido a la compensación de temperatura y a la caída de tensión en los cables de la batería.
La máxima corriente de salida se reduce de forma líneal de corriente completa a 60 V a 5 A a 62 V. La tensión de los cualización puede fijiarse en un máximo de 62 V, el porcentaje de corriente de ecualización puede fijiarse como máximo en el 6 %.

6) La corriente de carga máxima esdes fuentes CA depende de la tensión de entrada y de la corriente de la batería. Con una entrada de 230 V, una tensión de la batería de 57,6 V y una temperatura ambiente de 25 °C, la corriente de carga máxima esde 88 A v. Beas el apartado de limitaciones del manual para más información.

7) AC-out-2 está conectada directamente a la entrada de CA y está destinado a cargas que no sean críticas. Power-Control y Power-Assist tendrán en cuenta la carga AC-out-2.

8) Relé programable que puede configurarse como alama general, subtensión CC o función de arranque/parada para el generador. Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 70 VCC

9) Clave de protección: a) cortocircuto de salida do bisobrecarga c) tensión de la batería demasiado baja e) temperatura demasiado alta 10 230 VCA en la salida del inversor g) fuga a tierra del controlador de cargas solar.

10) Actualmente no es compatible con las redes VE.Smart. La conexión a un dispositivo GX (por ejemplo, Cerbo GX) debe hacerse mediante la interfaz VE.Direct es para conectarse al Globallun S20.

11) La conexión al contador de energía VM-3P75CT de Victron debe hacerse mediante VE.Can. Por el momento, no se admite la conectividad Ethernet.